

# JiWa Brandisolerade Förvarings-skåp

## SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) Provningar:

- Stabilitet och hållfastighet enligt SS-EN 14073-3
- Säkerhetskrav enligt SS-EN 14073-2.
- Hållfasthet rörliga delar enligt SS-EN 14074:2004.
- Determination of strength and durability ISO 7170:2005.
- Välgjordhet enligt SS83 90 30 utgåva 3.
- Möbelfaktas extra höga krav på ytors tålighet.
- Modell F2004/F2006 med isolerad rygg är testad med avseende på utvändig brand enligt SP metod 2369. Inget invändigt brandprov har gjorts då skåpet ej är utrustat med dörrstängare. SP rapport 98B1,0718 rev.

## Utförande

Förstärkt förvarings-skåp, brandisolering (Euroklass A1) mellan dubbla stålplåtar i dörrar, gavlar, topp och botten. Flamsäker pulverlackning. Handtagen försedda med brytpunkt.

Spärrar är svetsade på insidan av dörrarna på gångjärnssidan. Dörrarna är försedda med förstärkningsprofil som i stängt läge ligger an mot hyllplanen. Skåpet är utrustat med kraftig spanjolettlåsning och cylinderlås. Då värdehandlingar skall förvaras se brandklassade skåp.

## Funktion

Förvarings-skåp för att fördröja en brandspridning i känsliga miljöer och för förvaring i anslutning till utrymningsvägar i skolor, sjukhus, kontor och industri.

## Inredningsmöjligheter

Förvarings-skåpet kan inredas med flyttbara hyllor, utdragbara hyllor samt utdragbara hängmappsramar.

## Färger

Standardfärg är Vit RAL 9010. Kan även levereras i Blå ca: RAL 5010. Samt vit stomme/blå dörrar.



# JiWa Brandisolerade Förvarings-skåp

F2004B & F2006B

## Utförande

- 5 st hyllor
- Pardörr

Modell	Bredd	Djup	Höjd	Art.nr
F2004B	1000	450	2095	11145-3
F2006B	1000	600	2095	11146-3



F1204E

## Utförande

- 3 st hyllor
- Pardörr

Modell	Bredd	Djup	Höjd	Art.nr
F1204E	1000	450	1295	11147-3



F803G, F804G & F806G

## Utförande

- 1 st hylla
- Pardörr

Modell	Bredd	Djup	Höjd	Art.nr
F803G	1000	300	895	11148-3
F804G	1000	450	895	11149-3
F806G	1000	600	895	11150-3

